



受託NoS14-06341-1

発行日 2014年11月26日

検査結果報告書

ユニチカガーメンテック株式会社

リサーチラボ事業本部

大阪府貝塚市津田南町28番55号

TEL 072-437-0055

FAX 072-437-0033

発行責任者 池田 武彦

依頼者 古閑順子 様

件名 壁紙の透湿性

受託日 2014年11月7日

本部長	品管	主管G

試験項目及び結果

	① ビニールクロス F☆☆☆☆商品	② アイウォール竹 AI0001	③ アイウォールわら AI0002	④ アイウォールお茶 AI0003	
*透湿性					
カップ法	g/m ² ・24h	72	6888	5976	6744
					JIS Z 0208:1998 条件B: 40°C × 90%RH
	⑤ アイウォールい草 AI0005	⑥ アイウォール木 AI0006			
*透湿性					
カップ法	g/m ² ・24h	6444	5930		
					JIS Z 0208:1998 条件B: 40°C × 90%RH
(備考)					
①~⑤ 弊社管理No.S11-6957データ転記					

試料